

# Burmistrz Toszka

ORG.0003.2.4.2023

Toszek, 20.12.2023 r.

## Urząd Miejski w Toszku

ul. Bolesława Chrobrego 2  
44-180 Toszek

tel.: 32 237 80 00  
fax: 32 233 41 41

umtoszek@toszek.pl  
www.toszek.pl  
www.bip.toszek.pl

NIP GMINY: 9691605695  
REGON GMINY: 276257771

NIP URZĘDU: 9691124642  
REGON URZĘDU: 000529002

Sz. P.

Krzysztof Grabelus

Andrzej Wrazidło

Radni Rady Miejskiej w Toszku

za pośrednictwem

Pana Tadeusz Kobiernik

Przewodniczącego Rady Miejskiej w Toszku


W odpowiedzi na Państwa Interpelację zarejestrowaną w tutejszym Urzędzie pod numerem ORG 003.2.4.2023 r. data wpływu 07.12.2023 r. uprzejmie wyjaśniam.

Budynek przedszkola w Kotulinie przeszedł cykl odbiorów kończących budowę wymaganych stosownymi przepisami. Generalny Wykonawca oraz Inspektor Nadzoru nie wnieśli zastrzeżeń do wykonania budowy co zostało potwierdzone podpisami na protokole bezusterkowego odbioru robót.

W czasie rozpoczęcia sezonu grzewczego w 2023/2024 r. stwierdzono, iż budynek Przedszkola nie osiąga temperatur zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca wraz z dostawcą pomp ciepła oraz pomp zasilających ogrzewanie podłogowe kilkakrotnie przeprowadzali na obiekcie przedszkola regulacje pomp które pozwoliły na zwiększenie temperatury wewnętrznej. Wobec znikomego efektu regulacji oraz okresu zimowego (ujemne temperatury) Inwestor wystąpił z wezwaniem do usunięcia usterki w terminie obowiązującym zgodnym z warunkami umowy.

Do tutejszego Urzędu wpłynęła odpowiedź od Generalnego Wykonawcy na wyżej przywołane pismo z którego wynika, iż Generalny Wykonawca „nie może odpowiadać za złe użytkowanie instalacji” (pismo w załączniku). Wobec powyższego ze względu na dobro dzieci oraz personelu przebywającego w przedszkolu podjęto decyzję o wymianie pomp zasilających ogrzewanie podłogowe o większej wydajności.

Po wymianie przeprowadzono pomiary które wskazały na poprawienie parametrów co przekłada się na wyższą temperaturę w pomieszczeniach Przedszkola. Sytuacja oraz sposób postępowania miały na celu zapewnienie komfortu dzieciom oraz pracownikom przedszkola. Poniesione dodatkowe koszty będą dochodzone od Generalnego Wykonawcy Przedszkola w Kotulinie.

Zastępca Burmistrza  
  
mgr Piotr Kobiernik