

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gliwicach

Gliwice, 2026-02-20

Znak sprawy - NS-BW.9011.5.21.2026

Remondis Aqua Toszek

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Górnośląska 2, 44-180 Toszek

DECYZJA nr NS-BW.9011.5.21.2026

Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu „Paczyna” (strefa zaopatrzenia w wodę Paczyna) za II półrocze 2025 r.

podstawa prawna

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416), art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r. poz. 1691), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r., poz. 757) oraz § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

rozstrzygnięcie – sentencja decyzji

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny po przeanalizowaniu sprawozdań z badań próbek wody, pobranych w ramach nadzoru sanitarnego oraz w ramach kontroli wewnętrznej realizowanej przez Remondis Aqua Toszek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Górnośląska 2 z wodociągu „Paczyna”, zaopatrującego w wodę do spożycia miejscowości Paczyna oraz Pniów w gminie Toszek

stwierdza przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu „Paczyna” w II półroczu 2025 r.

UZASADNIENIE

Zgodnie z ustalonym harmonogramem w II półroczu 2025 r. prowadzono badania jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A i B, zarówno w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego, jak i kontroli wewnętrznej realizowanej przez producenta wody. Ze strefy zaopatrzenia w wodę Paczyna - Stacji Uzdatniania Wody Paczyna oraz z punktu zgodności zlokalizowanego na sieci wodociągowej w Pniowie pobrano następującą liczbę próbek:

- 4 próbki wody do badań mikrobiologicznych,
- 4 próbki wody do badań fizykochemicznych.

Na podstawie wyników badań stwierdzono, że wszystkie pobrane próbki wody spełniały wymagania określone w załączniku nr 1 do ww. rozporządzenia, w zakresie: parametrów mikrobiologicznych i wskaźnikowych mikrobiologicznych, parametrów chemicznych i dodatkowych chemicznych, parametrów wskaźnikowych organoleptycznych oraz fizykochemicznych, zgodnie z częścią A - tabela 1, częścią B, częścią C - tabele 1 i 2 oraz częścią D - tabele 1 i 2.

W ocenianym okresie nie stwierdzono występowania zagrożeń oraz zdarzeń, które mogłyby negatywnie oddziaływać na bezpieczeństwo zdrowotne konsumentów korzystających z wody pochodzącej z wodociągu „Paczyna”.

Przedsiębiorstwo nie zgłosiło wystąpienia awarii ani prac na sieci wodociągowej skutkujących brakiem ciągłości dostaw wody dla mieszkańców (przerwy w dostawie wody, obniżone ciśnienie, zmętnienie wody).

Niniejszą decyzję wydaje się celem przekazania właściwemu wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) informacji koniecznych do podjęcia działań mających na celu zaopatrzenie konsumentów w wodę o właściwej jakości zgodnie z § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz w celu informowania konsumentów o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Odwołanie powinno być wniesione za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania decyzja staje się ostateczna i prawomocna, w wyniku czego brak będzie możliwości weryfikacji decyzji w administracyjnym toku instancji oraz zaskarżenia decyzji do sądu administracyjnego.

Justyna Cegiela

Zastępca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach
/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymuje:

1. Remondis Aqua Toszek
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
e-Doręczenia
2. NS-BW – aa

Do wiadomości:

3. Burmistrz Miasta i Gminy Toszek
e-Doręczenia