

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gliwicach

Gliwice, 2026-02-20

Znak sprawy - NS-BW.9011.5.24.2026

Remondis Aqua Toszek

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Górnośląska 2, 44-180 Toszek

DECYZJA nr NS-BW.9011.5.24.2026

Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu „Toszek” (strefa zaopatrzenia w wodę Toszek) za II półrocze 2025 r.

podstawa prawna

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416), art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r. poz. 1691), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r., poz. 757) oraz § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

rozstrzygnięcie – sentencja decyzji

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny po przeanalizowaniu sprawozdań z badań próbek wody, pobranych w ramach nadzoru sanitarnego oraz w ramach kontroli wewnętrznej realizowanej przez Remondis Aqua Toszek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Górnośląska 2 z wodociągu „Toszek”, zaopatrującego w wodę do spożycia miasto Toszek (za wyjątkiem Szpitala Psychiatrycznego w Toszku) oraz miejscowości: Sarnów, Pisarzowice, Ciochowice, Boguszyce, a także podejmowanych działań naprawczych

stwierdza przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu „Toszek” w II półroczu 2025 r.

UZASADNIENIE

Zgodnie z ustalonym harmonogramem w II półroczu 2025 r. prowadzono badania jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A i B, w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego, jak i w ramach kontroli wewnętrznej realizowanej przez producenta wody. Ze strefy zaopatrzenia w wodę Toszek – Stacji Uzdatniania Wody Toszek oraz punktów zgodności zlokalizowanych na sieci wodociągowej w Toszku, Sarnowie, Pisarzowicach i Ciochowicach pobrano następującą liczbę próbek:

- 10 próbek wody do badań mikrobiologicznych,
- 10 próbek wody do badań fizykochemicznych.

Ponadto w ramach wzmożonego nadzoru pobrano:

- 2 próbki wody do badań mikrobiologicznych,
- 5 próbek wody do badań fizykochemicznych.

W próbkach wody pobranych dnia 12.12.2025 r. do badań laboratoryjnych w ramach kontroli wewnętrznej wykazano podwyższoną wartość parametryczną ustaloną dla mętności w punktach zgodności zlokalizowanych na sieci wodociągowej w Toszku (1,6 NTU; wartość zalecana do 1 NTU) oraz Ciochowicach (1,2 NTU; wartość zalecana do 1 NTU). Zgodnie z pismem przedsiębiorstwa w ramach działań naprawczych przepłukano sieć wodociągową w okolicach punktów zgodności. Prawdopodobną przyczyną wystąpienia nieprawidłowości była chwilowa zmiana warunków hydraulicznych w sieci wodociągowej, powodująca wzruszenie zalegających osadów, przy jednoczesnym niewystarczającym przepłukaniu instalacji przed poborem próbek. W powyższym terminie do Spółki nie wpłynęło żadne

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gliwicach

ul. Banacha 4 | 44-100 Gliwice

+48 323380500

psse.gliwice@sanepid.gov.pl

adres e-Doręczeń: AE:PL-26493-58203-EAJVB-24

zgłoszenie dotyczące pogorszenia jakości wody. Próbkę wody pobrane w ramach badań kontrolnych przez upoważnionego przedstawiciela Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach w grudniu nie wykazały nieprawidłowości.

Podwyższona mętność nie stanowi bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia ludzi, może jednak wpływać na zmniejszenie skuteczności dezynfekcji, co sprzyja namnażaniu się mikroorganizmów w wodzie - osady mogą stanowić korzystne środowisko do ich rozwoju. Wskazane jest, aby poziom mętności utrzymywany był na jak najniższym poziomie, najlepiej poniżej wartości 1,0 NTU. Pozwala to upewnić się, że dostarczana woda nie będzie budzić zastrzeżeń u konsumentów.

Ponadto w ramach wzmożonego nadzoru sanitarnego pobrano dwie próbki wody do badań fizykochemicznych w zakresie siarczanów z punktów zgodności zlokalizowanych na sieci wodociągowej w Toszku i Pisarzowicach, w związku ze zbyt długim oczekiwaniem na realizację badania przez laboratorium zewnętrzne (kwestionowane sprawozdanie).

W sierpniu z uwagi na zgłoszenie dotyczące pogorszenia jakości wody (żółta barwa oraz nieakceptowalny zapach), przedsiębiorstwo poinformowało, iż w okresie poprzedzającym zgłoszenie w pobliżu wystąpiła awaria sieci wodociągowej. Po dwukrotnym przepłukaniu sieci wodociągowej w ramach kontroli wewnętrznej pobrano 1 próbkę wody do badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych w lokalu mieszkalnym u osoby wnoszącej zastrzeżenia. Analiza laboratoryjna wykazała podwyższoną ogólną liczbę mikroorganizmów. W ramach działań naprawczych zwiększono stężenie dezynfektanta podawanego na stacji uzdatniania wody, przepłukano sieć wodociągową, przyłączy, a także instalację wewnętrzną budynku. Przeprowadzone badanie kontrolne nie potwierdziło nieprawidłowości. Ogólna liczba mikroorganizmów oznaczana w temperaturze 22°C po 72 godzinach stanowi wskaźnik mikrobiologiczny niemający bezpośredniego odniesienia do bezpieczeństwa zdrowotnego ludzi, natomiast znajduje zastosowanie w ocenie skuteczności procesów uzdatniania oraz dezynfekcji wody. Drobnoustroje heterotroficzne obejmują zarówno mikroorganizmy stanowiące naturalną mikroflorę środowiska wodnego, jak i pochodzą z różnego rodzaju zanieczyszczeń. Podwyższone wartości tego parametru mogą świadczyć o dużej zawartości substancji organicznych w wodzie, niewystarczającej dezynfekcji bądź potencjalnej obecności biofilmu. Wskaźnik ten jest również przydatny w ocenie czystości i szczelności systemu dystrybucji wody.

Na podstawie wyników badań stwierdzono, że pozostałe pobrane próbki wody spełniały wymagania określone w załączniku nr 1 do ww. rozporządzenia, w zakresie: parametrów mikrobiologicznych i wskaźnikowych mikrobiologicznych, parametrów chemicznych i dodatkowych chemicznych, parametrów wskaźnikowych organoleptycznych oraz fizykochemicznych, zgodnie z częścią A - tabela 1, częścią B, częścią C - tabele 1 i 2 oraz częścią D - tabele 1 i 2.

W ocenianym okresie nie stwierdzono występowania zagrożeń oraz zdarzeń, które mogłyby bezpośrednio negatywnie oddziaływać na bezpieczeństwo zdrowotne konsumentów korzystających z wody pochodzącej z wodociągu „Toszek”.

Przedsiębiorstwo w przypadku wystąpienia awarii skutkujących brakiem ciągłości dostaw wody dla mieszkańców (przerwy w dostawie wody, obniżone ciśnienie, zmętnienie wody) informowało o zaistniałej sytuacji. W II połowie 2025 r. wpłynęło 1 zgłoszenie.

Niniejszą decyzję wydaje się celem przekazania właściwemu wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) informacji koniecznych do podjęcia działań mających na celu zaopatrzenie konsumentów w wodę o właściwej jakości zgodnie z § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz w celu informowania konsumentów o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Odwołanie powinno być wniesione za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania decyzja staje się ostateczna i prawomocna, w wyniku czego brak będzie możliwości weryfikacji decyzji w administracyjnym toku instancji oraz zaskarżenia decyzji do sądu administracyjnego.

Justyna Cegieła

Zastępca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach
/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymuje:

1. Remondis Aqua Toszek
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
e-Doręczenia
2. NS-BW – aa

Do wiadomości:

3. Burmistrz Miasta i Gminy Toszek
e-Doręczenia