

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gliwicach

Gliwice, 2026-02-20

Znak sprawy - NS-BW.9011.5.34.2026

Remondis Aqua Toszek

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Górnośląska 2, 44-180 Toszek

DECYZJA nr NS-BW.9011.5.34.2026

**Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia w strefie zaopatrzenia w wodę
Kotliszowice Wilkowiczki, zaopatrywanej z wodociągu Wiśnicze za II półrocze 2025 r.**

podstawa prawna

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416), art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r. poz. 1691), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r., poz. 757) oraz § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

rozstrzygnięcie – sentencja decyzji

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny po przeanalizowaniu sprawozdań z badań próbek wody, pobranych w ramach nadzoru sanitarnego oraz w ramach kontroli wewnętrznej realizowanej przez Remondis Aqua Toszek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Górnośląska 2 ze strefy zaopatrzenia w wodę Kotliszowice Wilkowiczki, zaopatrywanej z wodociągu „Wiśnicze”, zaopatrującego w wodę do spożycia Kotliszowice i Wilkowiczki w gminie Toszek

**stwierdza przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej ze strefy
zaopatrzenia w wodę Kotliszowice Wilkowiczki, pochodzącej z wodociągu „Wiśnicze”
w II półroczu 2025 r.**

UZASADNIENIE

Zgodnie z ustalonym harmonogramem w II półroczu 2025 r. prowadzono badania jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego oraz w ramach kontroli wewnętrznej realizowanej przez dostawcę wody ze strefy zaopatrzenia w wodę Kotliszowice Wilkowiczki – z punktu zgodności zlokalizowanego na sieci wodociągowej w Kotliszowicach, w zakresie parametrów grupy A i B.

Pobrano:

- 3 próbki wody do badań mikrobiologicznych,
- 3 próbki wody do badań fizykochemicznych.

Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że wszystkie pobrane próbki wody spełniały wymagania określone w załączniku nr 1 do ww. rozporządzenia, w zakresie: parametrów mikrobiologicznych oraz wskaźnikowych mikrobiologicznych zgodnie z częścią A - tabela 1 oraz częścią C - tabela 1.

Wyniki badań jednej próbki wody pobranej w październiku w ramach kontroli wewnętrznej wykazały podwyższoną wartość mętności (1,2 NTU, przy zalecanej wartości do 1 NTU) oraz żelaza (215 µg/l, przy wartości parametrycznej 200 µg/l) w punkcie zgodności zlokalizowanym w Kotliszowicach. Kolejne badanie przeprowadzone w ramach kontroli urzędowej nie potwierdziło występowania nieprawidłowości.

Zalecana wartość parametryczna dla żelaza została ustalona w celu zapewnienia akceptowalności wody przez konsumentów oraz ochrony systemu dystrybucji. Podwyższone stężenie żelaza może prowadzić do wytrącania się jego związków w postaci osadów o rdzawo-brunatnym zabarwieniu, powodujących pogorszenie cech organoleptycznych wody, takich jak zmiana barwy, wzrost mętności, metaliczny smak i zapach, a także może skutkować brudzeniem armatury i pranej odzieży.

Obecność żelaza w ilości stwierdzonej w badanej próbce nie ma istotnego znaczenia z punktu widzenia bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów. Jednak zawieszone w wodzie cząstki pochodzenia nieorganicznego mogą pośredni wpływać na skuteczność procesów dezynfekcji i sprzyjać namnażaniu się mikroorganizmów w wodzie. Z tego względu zaleca się utrzymywanie mętności na możliwie niskim poziomie. Pozwala to upewnić się, że dostarczana woda nie będzie budzić zastrzeżeń u konsumentów.

Pozostałe pobrane próbki wody spełniały wymagania określone w załączniku nr 1 do ww. rozporządzenia, w zakresie: parametrów chemicznych i dodatkowych chemicznych, parametrów wskaźnikowych organoleptycznych oraz fizykochemicznych, zgodnie z częścią B, częścią C – tabela 2 oraz częścią D - tabele 1 i 2.

W ocenianym okresie nie stwierdzono występowania zagrożeń oraz zdarzeń, które mogłyby bezpośrednio negatywnie oddziaływać na bezpieczeństwo zdrowotne konsumentów korzystających z wody w strefie zaopatrzenia w wodę Kotliszowice Wilkowiczki, pochodzącej z wodociągu „Wiśnicze”.

Przedsiębiorstwo nie zgłosiło wystąpienia awarii oraz prac na sieci wodociągowej skutkujących brakiem ciągłości dostaw wody dla mieszkańców.

Niniejszą decyzję wydaje się celem przekazania właściwemu wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) informacji koniecznych do podjęcia działań mających na celu zaopatrzenie konsumentów w wodę o właściwej jakości zgodnie z § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz w celu informowania konsumentów o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Odwołanie powinno być wniesione za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania decyzja staje się ostateczna i prawomocna, w wyniku czego brak będzie możliwości weryfikacji decyzji w administracyjnym toku instancji oraz zaskarżenia decyzji do sądu administracyjnego.

Justyna Cegieła

Zastępca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach
/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymuje:

1. Remondis Aqua Toszek
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
e-Doręczenia
2. NS-BW – aa

Do wiadomości:

3. Burmistrz Miasta i Gminy Toszek
e-Doręczenia