



Burmistrz Toszka

Toszek, dnia 28.06.2017 r.

ZRP.271.1.2017.AP

Urząd Miejski
w Toszku

ul. Bolesława Chrobrego 2
44-180 Toszek

tel.: (32) 237 80 00
fax: (32) 233 41 41

umtoszek@toszek.pl
www.toszek.pl
www.bip.toszek.pl

NIP GMINY: 9691605695
REGON GMINY: 276257771

NIP URZĘDU: 9691124642
REGON URZĘDU: 000529002

Referat Zamówień
Publicznych, Rozwoju
i Promocji Gminy

tel.: (32) 237 80 35
(32) 237 80 30
fax: (32) 237 80 20

zrp@toszek.pl

Wyjaśnienia treści SIWZ

W imieniu Zamawiającego, działając na podstawie art. 12a ust. 1 oraz art. 38 ust. 1 pkt 3, ust. 4 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm., dalej: *Pzp*), udzielam wyjaśnień, treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ) w związku z zapytaniem Wykonawców w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn.:

„EkoToszek – Budowa fotowoltaicznych mikroinstalacji prosumenckich w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Toszek”

Pytanie nr 1:

Czy dopuszczają Państwo, z uwagi na prężnie rozwijający się rynek i coraz nowocześniejsze rozwiązania technologiczne montaż paneli 270Wp? Obecnie na rynku nie produkuje się już paneli o mocy 250Wp. Montaż paneli o mocy 270 Wp korzystnie wpłynie na zmniejszenie montażu powierzchni montażu paneli fotowoltaicznych?


Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie paneli o mocy 270 Wp, mając na uwadze, że moc łączna instalacji powinna spełniać wymagania określone w dokumentacji projektowej.


BURMISTRZ
mgr inż. Grzegorz Kupczyk

Udzielone wyjaśnienia stanowią integralną część
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

INSPEKTOR


mgr Danuta Długosz-Kopa
N/x Kierownika